

**Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
«Пожарно-спасательный колледж» Республики Ингушетия**



**Положение  
о пожарной безопасности  
в ГБПОУ «Пожарно-спасательный колледж»**

1. Положение о пожарной безопасности в ГБПОУ «Пожарно-спасательный колледж» разработано в целях обеспечения пожарной безопасности и устанавливает требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации учебного процесса и содержания территории, здания, сооружений, помещений колледжа. Положение разработано в соответствии с:

- Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации")
- Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
- Федеральным законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О пожарной безопасности"
- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.12.2018) "Об образовании в Российской Федерации"
- Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 (ред. от 22.06.2010) "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"
- Приказом МЧС России от 28.06.2018 N 261 "Об утверждении форм проверочных листов, используемых должностными лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности".

2. К работе в ГБПОУ «Пожарно-спасательный колледж» допускаются лица только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

3. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.

4. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются Директором колледжа. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

5. Директор колледжа назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности в ГБПОУ «Пожарно-спасательный колледж».

6. Ответственный за пожарную безопасность в колледже должен постоянно контролировать состояние противопожарного инвентаря, огнетушителей, и доступность двух эвакуационных выходов непосредственно наружу.

7. Здания колледжа перед началом учебного года должны быть приняты соответствующими комиссиями, в состав которых включаются представители государственного пожарного надзора.

8. В учебных классах и кабинетах следует размещать только необходимую для обеспечения учебного процесса мебель, а также приборы, модели, принадлежности, пособия и другие предметы, которые хранятся в шкафах, на стеллажах или стационарно установленных стойках.

9. Число парт (столов) в учебных классах и кабинетах не должно превышать количества, установленного нормами проектирования.

10. С учащимися должны быть организованы занятия по изучению правил пожарной безопасности в быту.

11. По окончании занятий в кабинетах, лабораториях и мастерских все пожароопасные и взрывопожароопасные вещества и материалы должны быть убраны в специально оборудованные помещения.

12. В целях организации и осуществления работ по предупреждению пожаров создать пожарно-техническую комиссию, обеспечить наличие планов эвакуации студентов колледжа и сотрудников при пожаре на каждом этаже колледжа.

13. Организовать круглосуточное дежурство обслуживающего персонала в помещениях с ночным пребыванием студентов колледжа.

14. Обеспечить ежедневно передачу в подразделение пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект с ночным пребыванием студентов колледжа, информации о количестве студентов колледжа (больных), находящихся на объекте (в том числе в ночное время).

15. Помещение колледжа обеспечивается телефонной связью и устройством для подачи сигнала тревоги при пожаре.

16. Из помещений, этажей здания колледжа предусматривается не менее трёх эвакуационных выходов.

17. В помещениях с массовым пребыванием людей должно быть обеспечено наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации при пожаре, планом эвакуации, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте.

18. Обеспечить выполнение на объекте требований, предусмотренных статьей 6 Федерального закона "Об ограничении курения табака".

Запрещается курение в помещениях и на территории колледжа.

19. Ответственный за пожарную безопасность в колледже обеспечивает размещение знаков пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено".

Места, специально отведенные для курения табака, обозначаются знаками "Место для курения".

20. В помещениях колледжа запрещается:

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;
- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
- эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также оберывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;
- пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;
- использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;
- размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы;
- прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку;

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя;
- закрывать и ухудшать видимость световых оповещателей, обозначающих эвакуационные выходы, и эвакуационных знаков пожарной безопасности.
- проводить работы в вытяжном шкафу, если в нем находятся вещества, материалы и оборудование, не относящиеся к выполняемым операциям, а также при его неисправности и отключенной системе вентиляции;
- бортики, предотвращающие стекание жидкостей со столов, должны быть исправными;
- покрывать здания для пребывания студентов колледжа легковоспламеняющимися материалами (соломой, щепой, камышом и т.п.);
- размещать студентов колледжа в мансардных помещениях деревянных зданий, а также в этажах, зданиях и помещениях, не обеспеченных двумя эвакуационными выходами;
- устраивать кухни, прачечные в деревянных зданиях;
- размещать более 50 студентов колледжа в деревянных и других зданиях из горючих материалов;
- топить печи, применять керосиновые и электронагревательные приборы в помещениях, занятых детьми.

21. Здания колледжа должны быть обеспечены телефонной связью и сигналом тревоги на случай пожара.

22. В зданиях колледжа должно быть установлено круглосуточное дежурство обслуживающего персонала без права сна в ночное время. В помещениях дежурных должен быть установлен телефон.

23. Обеспечить содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организовать не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний.

24. Не допускается в помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание более 50 человек.

**Инструкцию разработал:**

**Ответственный за пожарную безопасность в колледже**

 Гадаборшев М.Б.

**Согласовано:**

**Заместитель директора по гражданской обороне  
и чрезвычайным ситуациям**



Мархиев М.С.